

**Antwort des Senats
auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU
vom 27.07.2023**

„Horner Bad, Prestigeprojekt des Bremer Schwimmsports: Wunsch und Wirklichkeit“

Die Fraktion der CDU hat folgende kleine Anfrage an den Senat gerichtet:

1. Wie viele Mitarbeitende sind zurzeit (Stichtag 01.06.2023) im Horner Bad tätig? Wie hat sie die Zahl der Mitarbeitenden in den letzten fünf Jahren entwickelt?
2. Wie hoch ist der durchschnittliche Krankheitsstand der Belegschaft im Horner Bad?
3. Wie sind die derzeitigen Öffnungszeiten für das Horner Bad?
4. An wie vielen Tagen wurde das Horner Bad in den letzten drei Jahren jeweils während der regulären Öffnungszeiten geschlossen?
5. Welche Gründe (Baumängel, ungeeignete Materialien, Fehlplanungen, Personalengpässe etc.) lagen jeweils für die außerordentlichen Schließungen des Bades vor?
6. Wie viele Wettkämpfe konnten im Horner Bad seit der Neueröffnung des Bades im Oktober 2022 nicht stattfinden bzw. wurden abgebrochen? Welche Gründe lagen hierfür vor?
7. Welche Sachmängel hat das Horner Bad aktuell und welche finanziellen Mittel werden für die Instandsetzung benötigt? Zu wann ist eine Instandsetzung ggf. geplant?
8. Inwieweit werden diese Mängel im Rahmen der Mängelhaftung durch den Verursacher behoben?
9. Welche Maßnahmen will der Senat ergreifen, um in Zukunft keine Wettkampfabbrüche und außerordentliche Schließzeiten des Horner Bades zu riskieren?

Der Senat beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt:

Der Senator für Inneres und Sport beantwortet die Fragen wie folgt.

1. Wie viele Mitarbeitende sind zurzeit (Stichtag 01.06.2023) im Horner Bad tätig? Wie hat sich die Zahl der Mitarbeitenden in den letzten fünf Jahren entwickelt?

Zum 01.06.2023 waren 20 Mitarbeiter:innen für den Bäderbetrieb sowie 6 Mitarbeiter:innen für das Schulschwimmen im Horner Bad tätig. Bis 2018 wurden Mitarbeiter:innen aus anderen Hallenbädern für den Betrieb des Freibads entsendet. Die Anzahl war wesentlich geringer, da im Freibad weniger Personal benötigt wurde. Nach der Freibadsaison 2018 wurde das Bad für den Umbau geschlossen und der o.g. Personalstamm im Laufe des Jahres 2022 für das neue Horner Bad aufgebaut.

2. Wie hoch ist der durchschnittliche Krankheitsstand der Belegschaft im Horner Bad?

Der Krankenstand im Horner Bad liegt im Durchschnitt bei 3,6 %.

3. Wie sind die derzeitigen Öffnungszeiten für das Horner Bad?

Die Öffnungszeiten sind im Sommer wie folgt geregelt:

Hallenbad:	Mo. – Fr.	08:00 – 20:00 Uhr
	Sa. + So.	10:00 – 18:00 Uhr

Freibad:	Mo. – Fr.	06:30 – 20:00 Uhr
	Sa. + So.	10:00 – 18:00 Uhr

Außerhalb der Sommeröffnungszeiten:

Mo. – Fr.	06.30 – 21.00 Uhr
Sa. + So.	10.00 – 18.00 Uhr

4. An wie vielen Tagen wurde das Horner Bad in den letzten drei Jahren jeweils während der regulären Öffnungszeiten geschlossen?

Die Revisionszeit, Schließung wegen Wettkämpfen oder technischen Arbeiten seit der Neueröffnung im Juni 2022 sind der in der Anlage beigefügten Tabelle zu entnehmen.

5. Welche Gründe (Baumängel, ungeeignete Materialien, Fehlplanungen, Personalengpässe etc.) lagen jeweils für die außerordentlichen Schließungen des Bades vor?

Die Gründe sind der in der Anlage beigefügten Tabelle zu entnehmen.

6. Wie viele Wettkämpfe konnten im Horner Bad seit der Neueröffnung des Bades im Oktober 2022 nicht stattfinden bzw. wurden abgebrochen? Welche Gründe lagen hierfür vor?

Der Abbruch eines Wettkampfes erfolgte wegen der Neigung der Hubwand, so dass die 25-Meter-Bahnlänge nicht mehr garantiert werden konnten. Durch die Neigung fiel eine Platte von der Wand ab, was ein weiterer Grund für die Sperrung war. Durch den Ausfall eines Kompressors konnte ein zweiter Wettkampf am zweiten Wettkampftag nicht pünktlich beginnen, sodass der Veranstalter den Abbruch vornehmen musste.

Es ist davon auszugehen, dass bis zum Jahresende zwei weitere Wettkämpfe auf den 25-Meter-Bahnen nicht stattfinden können.

7. Welche Sachmängel hat das Horner Bad aktuell und welche finanziellen Mittel werden für die Instandsetzung benötigt? Zu wann ist eine Instandsetzung ggf. geplant?

In allen Bremer Bädern kommt es regelmäßig zu Störungen oder kleinen technischen Defekten. Über ein Meldesystem werden diese gemeldet und innerhalb kürzester Zeit bearbeitet und behoben. Das gilt auch für das Horner Bad.

Das mit der Generalplanung beauftragte Architekturbüro, die Fachplaner und die Bremer Bäder GmbH planen derzeit technische Veränderungen wie folgt vorzunehmen:

a. Kompressor

Der Kompressor ist als Schraubenkompressor ausgelegt. Der Vorteil ist die Laufruhe und die geringe akustische Belastung der Beschäftigten im Technikbereich. Die Spreizung der Anlage ist relativ groß. Das bedeutet, dass zeitweise kurzfristig eine hohe Luftleistung und dann wieder über längere Zeit auch nur eine geringe Abnahme erfolgt. Das führt zu einem schlechten Schaltverhalten, was in der Vergangenheit zu dem genannten Ausfall geführt hat.

In der Folge hat man einen Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik B gegen einen Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik C getauscht. Damit konnte die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls fast vollständig eingegrenzt werden. Um einen dauerhaft sicheren und schaltarmen Betrieb herzustellen, müsste ein 500 - 1.000 Liter Druckbehälter nachgerüstet werden. Für die Bremer Bäder

GmbH sind dies Kosten von ca. 8.000 Euro, die aus Instandhaltungsmitteln aufgewendet werden können.

b. Hebeanlagen

Die Pumpen der Hebeanlagen im Freibad fallen in ihren Hebeschächten während der Betriebszeit trocken. Das führt dazu, dass bei einem schnellen Anstieg der Wassersäule im Pumpenschacht die Pumpen nicht selbsttätig entlüften können und fördern aus diesem Grund nicht. Nach Rücksprache mit dem Hersteller der Pumpen konnte festgestellt werden, dass es für diese selten eintretende Funktionsstörung ein Entlüftungsbauteil gibt, welches im Rahmen der Instandhaltung nachgerüstet wird.

Außerdem ist zwischen der Hebeanlage der Pumpenstube im Freibad und der Hebeanlage zur Entwässerung der Freibad-Umkleiden eine Rohrverbindung. Hintergrund dessen ist, dass diese beiden Hebeanlagen eine sog. Pumpenkaskade bilden müssen, da das Abwasserniveau auf der Gesamtstrecke von ca. 400 Meter angehoben werden muss. Dies wurde notwendig, da die Wesernetz Bremen GmbH nach den aktuellen Richtlinien zum Queren von Hochspannungsleitungen, innerhalb der Bauphase erhöhte Anforderungen stellte. Jedoch hat sich die Abstimmung der Pumpen zueinander im Betrieb als nicht stimmig erwiesen. Es haben sich Ausfälle und Schäden der Pumpenmotoren in der zweiten Ebenen eingestellt. Seitens Planung und Bauherrin ist man sich einig, dass es zum sicheren Betrieb notwendig ist, die Verrohrung der Abwasserdruckleitungen zu verändern und die Kaskade zurück zu bauen. Für die Bremer Bäder GmbH ist mit Kosten in Höhe von ca. 10.000 bis 15.000 € zu rechnen.

c. Hubwand

Unter mechanischem Druck löst sich unter Umständen die Verplankung der automatisch verfahrbaren 25-Meter-Hubwand, die das 50 m-Becken trennt. Im öffentlichen Betrieb ist dies kein Problem, nur bei Wettkämpfen kann die Wand nicht genutzt werden. Hinzukommt, dass die Wand sich teilweise neigt und die zu garantierenden 25 Meter nicht zweifelsfrei eingehalten werden.

Die ausführende und zuständige Firma wurde nachdrücklich zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Regressforderungen werden dessen ungeachtet geprüft.

8. Inwieweit werden diese Mängel im Rahmen der Mängelhaftung durch den Verursacher behoben?

Siehe Ausführungen zu Frage 7.

9. Welche Maßnahmen will der Senat ergreifen, um in Zukunft keine Wettkampfabbrüche und außerordentliche Schließzeiten des Horner Bades zu riskieren?

Die Schwimmbäder der neuesten Generation sind mit einer hochmodernen Technik ausgestattet. Diese Technik wird komplett überwacht. Bereits bei kleinen Störungen kann es zur Abschaltung der Anlagen kommen.

Die Bremer Bäder GmbH hat nach den ersten Störungen weitere Anpassungen vorgenommen und sukzessive die Möglichkeiten der optimierten Steuerung genutzt. So kann sehr schnell bei Störungen, zum Beispiel der Badewassertechnik, reagiert werden und Ausfälle minimiert werden.

Der Senator für Inneres und Sport wird in der städtischen Deputation für Sport über die Fortschritte bei der Behebung der Probleme berichten.

Beschlussempfehlung:

Die Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft) nimmt Kenntnis.

Anlage:

Belegung/Schließung des Horner Bades an den Wochenenden 2022 /2023

Datum	Uhrzeit	Grund	Geänd. Öffnung
18.06.2022	09:00 – 16:00 Uhr	Wettkampf	Bad geschlossen
27.08.2022		Wasserrohrbruch	Freibad geschlossen/ Hallenbad geöffnet
03.09.2022	12:30 Uhr - 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
17.09.2022	14:30 Uhr – 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
24.09.2022	14:30 Uhr – 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
08.10.2022	12.00 – 19.00 Uhr	Watergames	Öffentliches Schwimmen 10.00-12.00 Uhr möglich, dann ab 19.00 Uhr
03.10.2022	Feiertag	Tag der deutschen Einheit	Ganztägig geschlossen
16.10.2022	12:30 Uhr – 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
29.10.2022		Wettkampf/Abbruch	Bad komplett geschlossen
31.10.2022	Feiertag	Reformationstag/	Ganztägig geschlossen
12.11.2022		Betriebsversammlung	Bad ab 14.00 Uhr geöffnet
13.11.2022		Vermietung an Dt. Kanuverband	Ganztägig geschlossen
19.11.2022	ab 12.30 Uhr – 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
03.12.2022	ab 12.30 Uhr – 18.00 Uhr	Wasserball im halben Sportbecken	Bad geöffnet/halbes Sportbecken sowie Kursbecken
10./11.12.2022	Samstag und Sonntag	Wettkampf	Bad ganztägig geschlossen
24.- 26.12.2022	Feiertag	Weihnachten	ganztägig geschlossen
31.12.2022- 01.01.2023	Feiertag	Silvester/Neujahr	ganztägig geschlossen
15.01.2023- 17.01.2023		Vermessungs- und Ausrichtungsarbeiten an der Hubwand	Sportbecken geschlossen/ Kursbecken nur für Kursbetrieb geöffnet
04.02.2023- 20.02.2023		Kursbecken: Revisionsarbeiten & und Baumängelbeseitigung Hubboden und Treppe	Kursbecken geschlossen
25.03.2023 - 16.04.2023 (verlängert bis 21.04)		Revisionsarbeiten & Baumängelbeseitigung	Hallenbad geschlossen/ Kursbetrieb im Kurs- becken hat durchgängig stattgefunden

13.05.2023- 14.05.2023		Norddeutsche Meisterschaften/Abbruch am 2. Tag	14.05.2023 ab 14.00 Uhr wieder geöffnet/wg. Abbruch
21.06.2023- 22.06.2023		Ausfall Hebeanlage Freibad	Freibad ganztägig geschlossen/Hallenbad ohne Einschränkungen geöffnet